

ALL. A - MODELLI DI COMUNICAZIONI

da inviarsi secondo le modalità stabilite in Rubrica

ALLERTA IN APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE	DATA 26/05/2020	ORA 03:00	NUMERO 1
--	-----------------	-----------	----------

(1) Destinatari	Fax	PEC - MAIL
Prefettura Pescara	085 2057666 085 2057452	protocollo.prefpe@pec.interno.it protcivile.prefpe@pec.interno.it
Regione Abruzzo Dipartimento Infrastrutture		dpe003@regione.abruzzo.it dpe@pec.regione.abruzzo.it dpe003@pec.regione.abruzzo.it
Regione Abruzzo Genio Civile di Pescara	085 4518770	vittorio.dibiase@regione.abruzzo.it dpe015@pec.regione.abruzzo.it daniela.buzzi@regione.abruzzo.it
Provincia di Pescara		segreteria generale@pec.provincia.pescara.it
Regione Abruzzo Centro Funzionale		centro.funzionale@regione.abruzzo.it centro.funzionale@pec.regione.abruzzo.it
Regione Abruzzo Protezione Civile Sala Operativa	0862/313060	salaoperativa@regione.abruzzo.it dpc030@pec.regione.abruzzo.it
Comune di Popoli	085/9870534	segreteria.popoli@viapec.net
Comune di Tocco da Casauria	085/8809118	comune.toccodacasauria@pec.arc.it
Comune di Bussi sul Tirino	085/9809345	info.comunebussi@pec.it
Comune di Castiglione a Casauria	085/8883104	comunecastiglioneacasauria@legalmail.it

"RISCHIO DIGA" (barrare se per SISMA <input type="checkbox"/>)			
FASE	Attivazione	Prosecuzione	Fine
Preallerta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vigilanza rinforzata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pericolo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COLLASSO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

"RISCHIO IDRAULICO A VALLE"			
FASE	Attivazione	Prosecuzione	Fine
Preallerta	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allerta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Valori attuali		
Quota invaso attuale	236,85	Msm
Pioggia totale da inizio evento	-	Mm
Intensità pioggia in atto	--	mm/h
Eventuali altri dati significativi	-	
Portata scaricata	-	m ³ /s
di cui da soglie libere	-	m ³ /s
di cui da scarichi presidiati	-	m ³ /s
Ora prevista apertura scarichi	03:00	hh:mm m ³ /s
Portata che si prevede di scaricare	30	m ³ /s
di cui ...	-	m ³ /s
di cui ...	-	m ³ /s
Ora prevista raggiungimento fase successiva	-	hh:mm

Valori di riferimento		
Quota autorizzata	-	msm
Quota massima di regolazione	-	msm
Quota massima raggiungibile in occasione eventi di piena	-	msm
Quota di massimo invaso	237,00	
Portata massima transitabile in alveo Q _{max}	-	m ³ /s
Portata di attenzione Q _{min}	-	m ³ /s
Valore incrementale della "portata di attenzione scarico diga - soglie incrementali" (DQ)	-	m ³ /s

Il Responsabile Turno del P.T. di Montorio Sig. FEDERE T.
 In caso di ricezione illeggibile o parziale, si prega di contattare i n. tel. 0861598655 - fax 0861598674
 Per eventuali problemi di trasmissione chiamare il numero 0861591641

Note	<p>MOTIVO DELL'ATTIVAZIONE DELLA FASE E SINTETICA DESCRIZIONE DEI FENOMENI IN ATTO E DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI/MOTIVO RIENTRO DALLA FASE</p> <p>Attivazione fase di preallerta</p> <p>Per esigenze manutentive, dalle ore 03:00 del 26/05/2020 alle ore 18,00 del giorno 27/05/2020, provvederemo alla fermata dell'impianto di Pescara I salto ed al rilascio dell'intera portata dalla opera di presa sul fiume Pescara, in località Contrada Forneto, nel comune di Popoli. L'operazione di rilascio avverrà mediante l'apertura volontaria controllata delle paratoie di sbarramento , come di consueto, con opportuna gradualità</p>
	ESITO DEI CONTROLLI ESEGUITI IMMEDIATI A SEGUITO DEL SISMA DI MAGNITUDO

Nome Cognome	Funzione	Firma
Valentina Di Girolamo	Responsabile Ut Montorio	<p><i>Valentina Di Girolamo</i></p> <p>Firmato da VALENTINA DI GIROLAMO 11/21/05/2020 alle 12:47:22 CEST</p>

Il Responsabile Turno del P.T. di Montorio Sig. Fedele F.
 In caso di ricezione illeggibile o parziale, si prega di contattare i n. tel. 0861598655 - fax 0861598674
 Per eventuali problemi di trasmissione chiamare il numero 0861591641